

Paskaidrojumi:

Pieņemtie apzīmējumi:

Proj. apgaismojuma balsti ar Na gāzes spuldzēm

Proj. apgaismojuma KL

Papildus apjonomos paredzantie darbi un materiāli

Gaismekļu apzīmējumu atšifrējums:

G 1. 2 3 4 - 5 6 - 7

- 1 - Gaismekļa numurs;
- 2 - Gaismekļa augstums, m;
- 3 - Gaismekļa tips
- 4 - a - ar konsoli;
b - bez konsoles;
- 5 - Spuldzes tips
- 6 - Spuldzes jauda, W;
- 7 - Fāze - A, B, C.

Esošo balstu vietā Atpūtas ielas posmā no Jaunatnes ielas līdz pagrīzeiņam uz garāžām uzstādīt jaunus apgaismojuma balstus, kurus pieslēgt pie proj. ielu apgaismojuma tīkliem.


Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt esošās apgaismojuma KL stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainīt esošo kabeli uz jaunu (AXPK 4x16) -darbus saskaņojot ar pasūtītāju



Kabeli proj. ielu apgaismojuma balstos ievilkāt atz abiem galiem, neizmantojot nozarojuma uznavas.

Pieslēgumus pie balsta veikt pēc šādas shēmas:

Gaismeklis

fāze - A,B,C Na gāzes spuldze 100W



Pasūtītājs:			Ķekavas novada pašvaldība				Pasūtījuma Nr. 6-2.2/10/10	
Projektētājs:			<div>Atpūtas ielas rekonstrukcija</div>					
<div></div>								
Būvproj.vad.	BPD vadītājs	Izstrādāja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
 I.Gorda	Ģ.Karpovičs	M.Rudovičs	12.2010	29-10	-	TP	ELT-3.2	1/1